

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
UNIDAD CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS



Calle 85B 43-13 Itagüí Teléfono: 3801426 _ Calle 66C 34-93 Medellín Teléfono: 3807394

Calidad del Agua Suministrada
Municipio Itagüí

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 1,16 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo desde: 1/06/2024 hasta 30/06/2024

	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	8	11,20	7,50	8,89	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	167	1,8	0,6	1,1	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	8	7,50	5,90	6,7	Máx. 250
Color	UC	167	8	<2	2	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	8	26,40	21,40	23,3	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	8	2,10	1,60	1,9	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	8	<0,019	<0,019	<0,019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁼	mg/L	8	12,60	11,20	12,1	Máx. 250
Turbiedad	UNT	167	1,00	<0,10	0,3	Máx. 2
pH	Unidades pH	167	8,5	6,5	7,0	6.5 a 9.0
Fluoruros, F	mg/L	1	<0,205	<0,205	<0,205	1
Carbono organico total	mg/L	1	1,15	1,15	1,15	Máx. 5
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	<0,070	<0,070	<0,070	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	<0,060	<0,060	<0,060	Máx. 0.3
Manganeso	mg/L	1	<0,0219	<0,0219	<0,0219	Máx. 0.1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	167	10		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	167	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista