

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
LABORATORIO EPM



Calle 85B 43-13 Itagüí Teléfono: 3801426 _ Calle 66C 34-93 Medellín Teléfono: 3807394

Calidad del Agua Suministrada

Municipio Sabaneta

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0,57 Nivel de Riesgo por IRCA: invible sanitariamente

Muestreo desde: 01/11/2025 hasta 30/11/2025

	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO						
Alcalinidad, CaCO_3	mg/L	8	15,00	8,20	12,05	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	98	1,3	0,7	1,1	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	8	16,10	5,80	7,8	Máx. 250
Color	UC	98	17	<2	5	Máx. 15
Dureza total, CaCO_3	mg/L	8	26,10	21,90	23,8	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	8	2,18	1,49	1,7	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	8	<0,019	<0,019	<0,019	Máx. 0.1
Sulfatos, $\text{SO}_4^{=}$	mg/L	8	10,14	4,41	8,3	Máx. 250
Turbiedad	UNT	98	0,40	<0,10	0,2	Máx. 2
pH	Unidades pH	98	7,7	7,0	7,3	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	<0,070	<0,070	<0,070	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0,271	<0,060	0,087	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Muestras con presencia		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	98	3		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	98	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista