

Calle 85B 43-13 Itagüí Teléfono: 3801426 _ Calle 66C 34-93 Medellín Teléfono: 3807394

Calidad del Agua Suministrada

Municipio Bello

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA: 0,12 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo
IRCA Máximo permisible 5,00

Muestreo desde: 2020-10-01 hasta 2020-10-31

	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANALISIS FISICOQUIMICO						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	9	16,7	11,3	14,9	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	167	1,4	0,4	0,8	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	9	9,1	6,6	7,7	Máx. 250
Color	UC	167	10	2	3	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	9	33,6	26,9	29,4	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	9	2,9	1,7	2,4	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	9	<0,017	<0,017	<0,017	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁼	mg/L	9	14,6	12,3	13,8	Máx. 250
Turbiedad	UNT	167	0,90	0,10	0,25	Máx. 2
pH	Unidades pH	167	7,5	6,5	7,0	6.5 a 9.0
ANALISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	9	0,088	0,065	0,069	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	9	0,11	0,05	0,07	Máx. 0.3
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	167	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	167	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista