

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
UNIDAD CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS



Calle 85B 43-13 Itagüí Teléfono: 3801426 _ Calle 66C 34-93 Medellín Teléfono: 3807394

Calidad del Agua Suministrada

Municipio Copacabana

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 4.04 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo desde: 01/08/2022 hasta 31/08/2022

	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	3	16.5	10.3	13.1	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	36	1.1	0.2	0.6	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	3	8.0	5.4	6.9	Máx. 250
Color	UC	36	57	2	12	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	3	32.1	28.2	29.9	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	3	3.9	2.7	3.4	Máx. 10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	3	<0.020	<0.020	<0.020	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁼	mg/L	3	14.7	13.2	14.1	Máx. 250
Turbiedad	UNT	36	5.1	0.35	1.15	Máx. 2
pH	Unidades pH	36	7.5	6.6	7.1	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	3	0.228	0.066	0.126	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	3	0.12	0.08	0.10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	36	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	36	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista