

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
UNIDAD CET NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS



Calle 85B 43-13 Itagüí Teléfono: 3801426 _ Calle 66C 34-93 Medellín Teléfono: 3807394

Calidad del Agua Suministrada

Municipio Rionegro

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0.25 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo desde: 01/10/2022 hasta 31/10/2022

	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	8	14.7	10.9	12.4	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	95	1.8	0.3	1.4	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	8	21.7	10.0	16.9	Máx. 250
Color	UC	95	45	2	5	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	8	21.2	9.7	14.5	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	8	5.5	1.8	3.8	Máx. 10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	9	<0.020	<0.020	<0.020	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁼	mg/L	8	8.8	<6,2	6.5	Máx. 250
Turbiedad	UNT	95	7.50	0.15	0.55	Máx. 2
pH	Unidades pH	95	7.6	6.8	7.1	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	<0,065	<0,065	<0,065	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	95	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	95	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista