

Medellín, 12 de junio de 2015

201530065445

Doctor

**RODRIGO IGNACIO FRANCO ASHTON**

Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible  
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD  
Carrera 18 N° 84 – 35  
PBX: (1) 691 3005  
Bogotá D.C.

**Asunto:** Informe de verificación inicial del sistema de medición Artículo 23 Resolución CREG 038 de 2014.

Respetado doctor Franco,

Dando cumplimiento a la Resolución CREG 038 de 2014, en su Artículo 23, párrafo 2 “... las fronteras comerciales con reporte al ASIC existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se debe realizar la verificación de que trata este artículo únicamente por los representantes de estas fronteras dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de este acto”. Se anexa informe consolidado de las fronteras comerciales, de generación y distribución con reporte al ASIC representadas por EPM.

Quedamos atentos para aclarar cualquier inquietud relacionada con el asunto.

Atentamente,



**CARLOS MARIO JARAMILLO DUQUE**  
Director Operación y Calidad T&D Energía

Elaboró: UOI/ J. Robledo  
Revisó: UOI/ G. Caballero  
Aprobó: DOC/ C. Jaramillo

Anexo: CD con informe de verificación de Fronteras

*estamos ahí.*

INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC					
Agente (RF) <b>EPM</b>			Fecha de reporte		
Código SIC Agente (RF) <b>EPMC</b>			12/06/2015		
<b>1. VERIFICACION INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN</b>					
<b>TOTAL DE FRONTERAS VIGENTES A 14 DE MAYO DE 2014</b>				<b>1836</b>	
FRONTERAS SIN SISTEMAS DE MEDICIÓN				0	
FRONTERAS CON SISTEMAS DE MEDICIÓN				1836	
Definición de frontera	Cantidad total de Sistemas de Medición asociados a fronteras con reporte al ASIC	Sistemas de medición conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición no conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición en proceso de verificación	
Generación	108	3	105	105	
Comercialización entre agentes	12	0	12	12	
Comercialización entre agentes y usuarios	1393	504	889	889	
Enlace Internacional	0	0	0	0	
Interconexión internacional	0	0	0	0	
Distribución	323	1	322	322	
Demanda desconectable	0	0	0	0	
<b>TOTAL SISTEMAS DE MEDICION</b>	<b>1836</b>	<b>508</b>	<b>1328</b>	<b>1328</b>	
%	100%	27,67%	72,33%	72,33%	
<b>2. HALLAZGOS EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NO CONFORMES</b>					
<b>SISTEMAS DE MEDICION A NORMALIZAR</b>				<b>1328</b>	
Definición de frontera	Hallazgos en los sistemas de medición no conformes				
	Diferencia en las características metroológicas del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Diferencia en las características de los componentes del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Información o certificaciones pendientes	Otras causales	Total
Generación	1	0	104	0	105
Comercialización entre agentes	0	0	12	0	12
Comercialización entre agentes y usuarios	0	0	889	0	889
Enlace Internacional	0	0	0	0	0
Interconexión internacional	0	0	0	0	0
Distribución	0	0	322	0	322
Demanda desconectable	0	0	0	0	0
<b>TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1327</b>	<b>0</b>	<b>1328</b>
%	0,08%	0,00%	99,92%	0,00%	100,00%
<b>3. CASUALES DE FRONTERAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN</b>					
<b>SISTEMAS DE MEDICIÓN EN PROCESO DE VERIFICACIÓN</b>				<b>1328</b>	
Definición de frontera	Causales				
	Cliente no permite verificación	Dificultad de desenergización del cliente o frontera	Dificultad en la asignación de presupuesto	Desbordamiento de la capacidad operativa	Total
Generación	0	104	0	0	104
Comercialización entre agentes	0	12	0	0	12
Comercialización entre agentes y usuarios	0	889	0	0	889
Enlace Internacional	0	0	0	0	0
Interconexión internacional	0	0	0	0	0
Distribución	0	322	0	0	322
Demanda desconectable	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1327</b>
%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%