



n	Pararrayos "RISER POLE"	3	
m	Amarres	-	
l	Instalación de vientos	2	
k	Cortacircuito primario 100 A - 15 kV - 20 kA.	3	
j	Terminal exterior de 15 kV.	3	
i	Tiranta para cruceta de 2400 mm.	1	
h	Tornillo de 15.9 mm (5/8") x 38 mm.	2	
g	Cruceta de 2400 mm.	1	
f	Estribo según calibre	1	
e	Tornillo espaciador 15.9 mm (5/8") x 250 mm.	3	
d	Grapa terminal	1	
c	Extension de ojo	1	
b	Abrazadera	1	
a	Tuerca de ojo	1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA

PRIMERA EDICIÓN:
JUNIO - 2000

DIBUJÓ:
CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA

APROBÓ:
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
MAYO-2002

REVISÓ:
ÁREA INGENIERÍA Y GESTIÓN