


NOTAS: DETALLE C (REJA)

Material: para platinas, ángulos y gancho
Acero estructural ASTM- A 36

Soldadura: EG010

Todos los elementos estructurales de las rejas tienen que ser galvanizados en caliente.

Incluye: ángulos, marcos, platinas

	<p align="center">NORMAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS TAPAS PARA CAJAS Y CÁMARAS REJAS PARA VENTILACIÓN EN CÁMARAS DE ENERGÍA</p>	CÓDIGO:	RS4-005	REV.	0
		DIBUJÓ:	EQUIPO EIP	REVISÓ:	EQUIPO EIP
SUBGERENCIA REDES DE DISTRIBUCIÓN		APROBÓ:	Gerencia T&D Energía	FECHA:	SEPTIEMBRE - 2013
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN	ANSI B1	ESCALA:	MEDIDAS: milímetros (mm.)	PLATAFORMA: AUTOCAD - DWG	PLANO: 1 DE 1