


ITEM 2: PORTALETRAS



ITEM 3: LETRA

NOTAS:

- 1- Dimensiones en milímetros.
- 2- Material: a. Portaletras de polypropyleno
b. Letras de poliestireno anti-impacto
- 3- Color: a. El portaletras será de color negro
b. Las letras serán de color negro en fondo amarillo.
- 4- Usos: Identificación de redes subterráneas. Cada rótulo llevará máximo seis caracteres, determinados así: una letra, un guión, y cuatro números. ejemplo R12-28
- 5- El ITEM 1, banda plástica, se diseña según norma RS5-008




**NORMAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
ROTULO PARA IDENTIFICACIÓN DE
CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS**

CÓDIGO: RS5-007		REV. 0
DIBUJÓ: EQUIPO EIP	REVISÓ: EQUIPO EIP	
APROBÓ: Gerencia T&D Energía	FECHA: SEPTIEMBRE - 2013	

SUBGERENCIA REDES DE DISTRIBUCIÓN
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN

ANSI
B1



ESCALA:

MEDIDAS:
milímetros
(mm.)

PLATAFORMA:
AUTOCAD - DWG

PLANO:
1DE 1